



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

Рег. № 30-597/25.11.2016 г.

ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доизграждане и ремонт на сгради общинска собственост, находящи се в с. Борован и с. Малорад, община Борован по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1: „Доизграждане на Културно-информационен център в кв.11, УПИ VII, с. Малорад, община Борован – етап2“

Обособена позиция 2: „Сграда на Поликлиниката в с. Борован, община Борован: Ремонт на помещенията, определени за нуждите на Общински съвет-Борован и Повдигане на пода на сутерена, с цел избягване на високи подпочвени води“

Обособена позиция 3: „Поставяне на PVC дограма, вътрешен и външен ремонт на сградата на кметство с. Малорад, община Борован“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, Ви информираме следното:

поз.	наименование	мярка	к-во	въпрос/отговор
По Обособена позиция 1				
	АС 2 етаж			АС 2 етаж
1	Настилка с гранитогрес	M2	210	Размери и вид на настилката Нямаме изисквания по отношение на размерите и вида
6	Доставка и монтаж на дограма вътрешна	M2	26	Вид, материал и размери на дограмата

				Вътрешната дограма се състои от витрини, които ще се уточняват на място
8	Фаянсова облицовка по прави плоскости – стени и край мивки и плочки	M2	37	Размери на плочките Нямаме изисквания по отношение на размерите и вида
	АС 1 етаж			АС 1 етаж
3	Фаянсова облицовка по прави плоскости – стени и край мивки и плочки	M2	67	Размери на плочките Нямаме изисквания по отношение на размерите и вида
5	Настилка от теракотни плочки на лепило	M2	83	Вид /повърхностна обработка/ и размери на плочките Нямаме изисквания по отношение на размерите и вида
6	Настилка с гранитогрес	M2	404	Вид /повърхностна обработка/ и размери на плочките Нямаме изисквания по отношение на размерите и вида
7	Настилка с мокет	M2	74	Има ли определени изисквания към мокета Нямаме изисквания по отношение на вида на мокета
	ВиК/Площадкови ВиК инсталации			ВиК/Площадкови ВиК инсталации
	Изгребна яма			Изгребна яма
10	Направа на хидроизолация на изгребна яма	M2	82	Вид на слоеве на хидроизолацията Прилагаме чертежи
11	Направа на вентилация на изгребна яма	бр	1	Моля за чертеж или описание: материали и изработка на тази вентилация Вентилацията се осигурява чрез PVC тръба, завършваща с вентилационна шапка
12	Направа на временно укрепване при изкопи	м	80	Моля за чертеж или описание на начина на временното

				укрепване Прилагаме чертеж
	ВиК канализация			ВиК канализация
8	Тоалетни и мивки	бр	10	Вид на мивките: малки, средни, големи Няма изискване
	ВиК водопроводна инсталация			ВиК водопроводна инсталация
18	Превоз със самосвали на излишни земни маси	МЗ	4	На какво разстояние ще се извозват земните маси Превоз със самосвали на излишни земни почви с натоварване с багер на разстояние от 5 км.
	Електро/инсталация за интернет			Електро/инсталация за интернет
1	Доставка и монтаж на главен слаботоков шкаф	бр	1	Размери на шкафа Прилагаме чертежи
	ОВ/Климатизатор „Сплит” и „Мулти-сплит” система			ОВ/Климатизатор „Сплит” и „Мулти-сплит” система
1	Тип 1.1 Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ състояща	бр	1	Моля да дадете технически характеристики Прилагаме техническите параметри на климатизаторите
2	Тип 1.2 Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ състояща	бр	1	Моля да дадете технически характеристики Прилагаме техническите параметри на климатизаторите
3	Тип 1.3 Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ за работа	бр	2	Моля да дадете технически характеристики Прилагаме техническите параметри на климатизаторите
4	Тип 1.3 Доставка и монтаж на климатизатор мулти-сплит система /инвертор/	Бр	1	Моля да дадете технически характеристики Прилагаме техническите параметри на климатизаторите

	2 етап ОВ			2 етап ОВ
3	Доставка и монтаж на колесторно табло, състоящо се от: колекторна кутия за вграждане	бр	2	Моля да дадете технически характеристики Прилагаме техническите параметри на колекторните табла
7	Доставка и монтаж на паркинг елементи от HDPE	M3	160,20	Уточнете мерната единица Мерна единица – м2
8	Доставка и полагане на бордюри	м	27	Вид на материала и размери на бордюрите Бордюрите са тип градински, без изисквания за размери
11	Полагане на бетон за ивичен фундамент	M3	8	Мрка на бетона BM20
12	Полагане на бетон за ивичен фундамент	M3	15	Мрка на бетона BM20
14	Доставка и монтаж на колове за ограда	бр	64	Тип на оградата Типът на оградата е оградна мрежа със стоманобетонни колове
По Обособена позиция № 2				
Част Архитектура			Част Архитектура	
10	Настилка с теракота подове	M2	100	Вид и размери на плочите Нямаме изисквания по отношение на размерите и вида на теракотните плочи
Част Електро			Част Електро	
8	Аварийен осветител	Бр	4	Доставка и монтаж ли да разбираме, или само доставка, както по горните клчове и т.н, за които по-долу има монтаж Аварийен осветител –доставка и монтаж
9	Ключ девиаторен	бр	6	Доставка и монтаж ли да разбираме, или само доставка, както по горните клчове и т.н, за които по-долу има монтаж

				Ключ девиаторен – доставка и монтаж
17	Монтаж модули и плафониери	бр	20	Моля за техническите характеристики и описание на тези модули По т. 17 да се смятат само плафониери
Част Конструктивна				Част Конструктивна
4	Доставка и монтаж на потопяема помпа за мръсна вода тип „Бибо”	бр	1	Технически характеристики на помпата Техническите характеристики на помпата са: напор на воден стълб-4 м3/час, мощност -1kw
5	Разбиване на бетонна плоча и ръчен изкоп за шахта на помпа	бр	1	Размери на шахтата Размери на шахта – 0.6/0.6/1.00 м
Част Електро				Част Електро
2	Доставка и монтаж АП табло за помпа	бр	1	Технически характеристики за АП табло за помпа Размери 0.20м/0.20м за 8 бр. предпазители
По Обособена позиция № 3				
	Фоайе при входа			Фоайе при входа
7	Направа на лампен излаз	бр	1	Колко метра е лампения излаз Лампен излаз до 6 м.
14	Доставка и монтаж релефен гранитогрес	М2	8,5	Размери и клас на гранитогреса Нямаме изисквания по отношение на размерите. Изискванията ни за теракота са, да е релефен и с по-малка изтриваемост
	Коридор 1 етаж			Коридор 1 етаж
12	Направа на лампен излаз	бр	2	Колко метра е лампения излаз Лампените излази са до 6 м.
13	Направа излаз за ел. ключ	бр	2	Колко метра е излаза Лампените излази са до 6 м.

15	Направа капак за ел. табло	бр	2	Размери на ел. таблото Размерите на капака са 0,75м/0,50 м
	Стълбище от 1 до 2 етаж			Стълбище от 1 до 2 етаж
7	Почистване и шкурене на парапет	м	14	От какъв материал е парапета и на каква височина е? Парапета е метален с дървена ръкохватка и височина -1 м.
8	Доставка и боядисване на парапет с блажна боя	м	14	Какво да разбираме под доставка? Под доставка в 8 позиция да се разбира доставка на боя за боядисване на парапета
	Фоайе и коридор пред лекарски кабинет			Фоайе и коридор пред лекарски кабинет
10	Доставка и зидане с газобетон	M2	4	Размери на газобетона Няма изискване за размера на газобетона
	Кабинет на кмета			Кабинет на кмета
8	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	M2	16	Клас на износване и вид на ламината Няма изискване за вида и класа на износване на ламината
	Деловодство 2 етаж			Деловодство 2 етаж
8	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	M2	15,50	Клас на износване и вид на ламината Няма изискване за вида и класа на износване на ламината
3	Възстановяване пиластри и орнаменти около врати	м	38	Моля уточнете материала на пиластрите и дайте детайл Пиластрите и орнаментите около отворите не навсякъде са компрометирани. Нямаме изисквания за вида на материала с който ще бъдат възстановени пиластрите и орнаментите. Участника може да посети обекта.

2	Доставка и монтаж на PVC прозорци, отваряеми с едно крило	M2	86	Какъв е % на отваряемата дограма към неотваряемата. Колко камерна и какъв е вида на стъклопакета. Дограмата да е с едно отваряемо крило, 5 камерна с К стъкло
----------	--	-----------	-----------	---

С УВАЖЕНИЕ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА

Заместник-кмет на Община Борован

Определено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г.